

检 测 报 告

报告编号：大洼水（2023）第005号

样品名称：生活饮用水

检测日期：2023年3月7日

大洼区水务集团有限公司

末梢水检测报告

1. 监测信息

采 样 地 点	清河湾、书香晟苑、湖畔、鑫华国际新城、湖岸丽景、东湖胜景、兴华苑	日 期	2023年3月7日
---------	----------------------------------	-----	-----------

2. 检测结果

序号	检测项目	国家标准限值	清河湾	书香晟苑	湖畔小区	鑫华国际	湖岸丽景	东湖胜景	兴华苑
1	色度 (mg/L)	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度 (NTU)	1, 特殊时3	0.39	0.41	0.23	0.35	0.26	0.53	0.21
3	臭和味	无	无	无	无	无	无	无	无
4	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2	0	0	2	2	4	0
5	总大肠杆菌 (MPN/100ml)	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	游离余氯 (mg/L)	≥0.05	0.21	0.26	0.28	0.23	0.25	0.23	0.08
7	耗氧量	3	2.70	2.40	2.82	2.68	2.24	2.70	2.57
单项结论			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格